



### RZUT PODDASZA PRZEDSZKOLE

Zestawienie pomieszczeń na parterze

Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
①	GABINET DYREKTORA I ADMINISTRACJI	52,00
②	SALA ZAJĘĆ	42,38
③	POKÓJ SOCJALNY PERSONELU	21,52
④	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	17,00
⑤	SALA ZAJĘĆ	33,00
⑥	KORYTARZ	15,78
⑦	UMYWALNIA I WC DAMSKI	4,41
⑧	UMYWALNIA I WC MĘSKI	4,23
⑨	POMIESZCZENIE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	2,15
	SUMA	192,47

#### LEGENDA:

	ist. Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru
	proj. Centrala Oddymiania
	przewód HDGS PH90 2X2X0,8mm <sup>2</sup>
	przewód 2xHDGS PH90 2X2X1,5mm <sup>2</sup>
	przewód Yn TKS Y 2x2x0,8mm <sup>2</sup>
	czujka optyczna dymu
	czujka optyczna dymu
	sygnalizator optyczno-akustyczny pożaru
	siłownik drzwiowy i okienny
	przycisk ROW
	przycisk PP-20
	czujnik deszczu i wiatru

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzisław Barański RADOMSKO, ul. Krancowa 7 tel. 6824054, 601 612 112		
INWESTOR:	GMINA KOBIELE WIELKIE UL. REYMONTA 79; 97-500 KOBIELE WIELKIE		
ZADANIE:	BUDOWA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KOBIELACH WIELKICH NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 490 (OBRĘB KOBIELE WIELKIE) W GMINIE KOBIELE WIELKIE		
ADRES INWESTYCJI:	DZ. NR EW. 490; OBRĘB 0010 KOBIELE WIELKIE; GM. KOBIELE WIELKIE; MIEJSCOWOŚĆ KOBIELE WIELKIE		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PODDASZA – INSTALACJA ODDYMIANIA I INSTALACJA SYGNALIZACJI P/POŻAROWEJ		
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	NR RYSUNKU: SKALA:
MGR INŻ. MICHAŁ JAWORSKI	LOD/1692/PWOE/12		E4 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA OPRACOWANIA:
MGR INŻ. TOMASZ WŁODARCZYK	LOD/1242/POOE/09		Maj 2017