



LEGENDA:

-  przelącznik pojedynczy p/t IP20
-  przelącznik schodowy p/t IP20
-  przewód YDYżo 3x1,5mm²
-  przewód YDYżo 4x1,5mm²
-  puszka instalacyjna fi 80mm; IP20
-  oprawa hermetyczna 1x150W, IP45
-  oprawa równoważna z LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 PT 4500 840 37W
-  oprawa równoważna z iTECH M2 302 NM 5W
-  oprawa równoważna z ONTEC S W1 302 NM COLD 5W
-  oprawa równoważna z ONTEC S M1 301 M 5W

RZUT PODDASZA PRZEDSZKOLE

Zestawienie pomieszczeń na parterze

Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia [m ²]
①	GABINET DYREKTORA I ADMINISTRACJI	52,00
②	SALA ZAJĘĆ	42,38
③	POKÓJ SOCJALNY PERSONELU	21,52
④	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	17,00
⑤	SALA ZAJĘĆ	33,00
⑥	KORYTARZ	15,78
⑦	UMYWALNIA I WC DAMSKI	4,41
⑧	UMYWALNIA I WC MĘSKI	4,23
⑨	POMIESZCZENIE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	2,15
	SUMA	192,47

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzisław Barański RADOMSKO, ul. Krańcowa 7 tel. 6824054, 601 612 112				
INWESTOR:				
GMINA KOBIELE WIELKIE UL. REYMONTA 79; 97-500 KOBIELE WIELKIE				
ZADANIE:				
BUDOWA WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KOBIELACH WIELKICH NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 490 (OBRĘB KOBIELE WIELKIE) W GMINIE KOBIELE WIELKIE				
ADRES INWESTYCJI:				
DZ. NR EW. 490; OBRĘB 0010 KOBIELE WIELKIE; GM. KOBIELE WIELKIE; MIEJSCOWOŚĆ KOBIELE WIELKIE				
TYTUŁ RYSUNKU:				
RZUT PODDASZA – INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA				
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	NR RYSUNKU:	SKALA:
MGR INŻ. MICHAŁ JAWORSKI	LOD/1692/PWOE/12		E2	1:100
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA OPRACOWANIA:	
MGR INŻ. TOMASZ WŁODARCZYK	LOD/1242/POOE/09		Maj 2017	